



JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.

Podšmihel 1e, SI-3270 Laško

T: +386 (0)3 734 44 00, F: +386 (0)3 734 44 20

TRR: 61000-0012918807, 19100-0010269250

ID št. za DDV: SI48279242, Mat. številka: 5255317

http://www.komunala-lasko.si

info@komunala-lasko.si



Razvojni center planiranje d.o.o. Celje
Ulica XIV divizije 14
3000 Celje

| Razvojni center PLANIRANJE CELJE, d.o.o. | |
|---|------------|
| Datum prejema: | Prejemnik: |
| 15. 11. 2021 | Romih |

Laško, 11.11.2021

Naš znak: IV/ 031 - 2021

Zadeva: Konkretne smernice k» Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo, št. proj. 13/21«

Spoštovani!

Na osnovi vaše vloge, ki smo jo prejeli po elektronski pošti, vam kot izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo – vzdrževanje vodovoda v občini Laško, javno pooblastilo Občine Laško št. 35403-0021/2016, z dne 31.5.2016, izdajamo smernice k » **Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo, št. proj. 13/21«**, Razvojni center Celje, pripravljale sprememb; Občina Laško.

Smernice izdajamo na podlagi vloge in priloženega proj. 13/21, September 2021, Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, pod naslednjimi pogoji:

Obstoječi primarni vodovod prečka cesto G1-5/330 Rimske Toplice – Zidani most, v križišču za obstoječi most čez Savinjo Rimskih Toplicah. Vodovod poteka nato vzporedno s cesto do obstoječega mostu, nato je cevovod pri vijačen na mostno konstrukcijo, na koncu mostu pa se v revizijskem jašku razcepi v smeri proti Strenskem in desno po cesti R3 v smeri proti Jurkloštru. Pri gradnji novega mostu z vsemi spremljajočimi deli in pred rušitvijo obstoječega mostu je potrebno vso vodovodno napeljavo ustrezno prestaviti ter upoštevati da se celotno naselje oskrbuje iz omenjenega vodovoda.

- Vsa dela, je potrebno izvesti po pravilu stroke in na podlagi sprejetega tehničnega pravilnika o javnih vodovodih v občini Laško, Uradni list RS, št. 27/2017, z dne 2.6.2017.
- Vse morebitne poškodbe javnega vodovoda krije investitor

S spoštovanjem!

Zadevo pripravil: Ivan Verbovšek, inž. str.

Marjan Salobir, dipl. inž. gradb.
Vodja tehnično operativnega sektorja
Dostavljeno:
naslov,
arhiv, tu.

Tomaž Novak univ. dipl. inž. geod.
Direktor

