



JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.
Podšmihel 1e, SI-3270 Laško
T: +386 (0)3 734 44 00, F: +386 (0)3 734 44 20
TRR: 61000-0012918807, 19100-0010269250
ID št. za DDV: SI48279242, Mat. številka: 5255317
<http://www.komunala-lasko.si>
info@komunala-lasko.si



Razvojni center planiranje d.o.o. Celje
Ulica XIV divizije 14
3000 Celje

Razvojni center PLANIRANJE CELJE, d.o.o.	
Datum prejema:	Prejemnik:
29. 03. 2022	Romih

Laško, 23.3.2022

Naš znak: IV/ 013 - 2022

Zadeva: Prvo mnenje k» Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo, št. proj. 13/21«

Spoštovani!

Na osnovi vaše vloge, ki smo jo prejeli po elektronski pošti, vam kot izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo – vzdrževanje vodovoda v občini Laško, javno pooblastilo Občine Laško št. 35403-0021/2016, z dne 31.5.2016, izdajamo prvo mnenje k » **Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo, št. proj. 13/21«**, Razvojni center Celje, pripravljale sprememb; Občina Laško.

Mnenje izdajamo na podlagi vloge in priloženega proj. 13/21, Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, pod naslednjimi pogoji:

Kot smo že opredelili v smernicah IV/032-2021, z dne 11.11.2021, da obstoječi primarni vodovod prečka cesto G1-5/330 Rimske Toplice – Zidani most, v križišču za obstoječi most čez Savinjo Rimskih Toplicah. Vodovod poteka nato vzporedno s cesto do obstoječega mostu, nato je cevovod pri vijačen na mostno konstrukcijo, na koncu mostu pa se v revizijskem jašku razcepi v smeri proti Strenskemu in desno po cesti R3 v smeri proti Jurklostru. Pri gradnji novega mostu z vsemi spremljajočimi deli in pred rušitvijo obstoječega mostu je potrebno vso vodovodno napeljavo ustrezno prestaviti ter upoštevati da se celotno naselje oskrbuje iz omenjenega vodovoda. Dentalno je potrebno opredeliti se potrebne elemente (izpuste, zračnike, navezave na obstoječe vode in priključke na obravnavanem območju).

- Vsa dela, je potrebno izvesti po pravilu stroke in na podlagi sprejetega tehničnega pravilnika o javnih vodovodih v občini Laško, Uradni list RS, št. 27/2017, z dne 2.6.2017.
- Vse morebitne poškodbe javnega vodovoda krije investitor

S spoštovanjem!

Zadevo pripravil: Ivan Verbovšek, inž. str.

Marjan Salobir, dipl. inž. gradb.
Vodja tehnično operativnega sektorja
Dostavljeno:
naslov,
arhiv, tu.

Tomaž Novak univ. dipl. inž. geod.
Direktor

