



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Savinje

Mariborska c. 86, 3000 Celje

T: 03 428 88 00

E: gp.drsv-ce@gov.si

www.dv.gov.si



Številka: 35021-74/2022 – 4

Datum: 5. 9. 2022

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 119. člena v povezavi s tretjim in petim odstavkom 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

### KONKRETNE SMERNICE

**s področja upravljanja z vodami pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta druge spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Taborje II, v občini Laško**

#### I.

Pri pripravi prostorskega akta Druge spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Taborje II (v nadaljevanju: SD ZN), za katerega je bil s strani župana sprejet Sklep o pripravi drugih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Taborje II na območju EUP LAU-5 – OPPN (Uradni list RS, št. 70/22, v nadaljevanju: Sklep) in izdelana Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta druge spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Taborje II, št. URBI-2179, iz aprila 2022, izdelal URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, Ljubljana (v nadaljevanju: Izhodišča), je treba upoštevati Splošne smernice s področja upravljanja z vodami 2022 ter naslednje konkretne smernice oz. usmeritve:

1. Osnutek/predlog SD ZN mora vsebovati predvidene rešitve in ukrepe, upoštevajoč splošne in konkretne smernice s področja upravljanja z vodami.
2. V spremembah in dopolnitvah ZN mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana in v ustreznem merilu prikazana dispozicija obstoječih in načrtovanih objektov, ureditev okolice, vsa obstoječa in načrtovana komunalna infrastruktura, zlasti rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda to je padavinskih, zalednih in drenažnih vod, komunalnih odpadnih voda ter potek meteorne kanalizacije.
3. Obravnavano območje je erozijsko ogroženo in plazljivo. Pred nadaljnjim načrtovanjem prostorskih ureditev je treba pridobiti mnenje geomehanika in zaključke geomehanskega poročila (rešitve in ukrepe) v spremembah in dopolnitvah ZN dosledno upoštevati. Posegi na predmetnem območju morajo biti načrtovani skladno s 87. in 88. členom Zakona o vodah, ki določata erozijska in plazljiva območja ter omejuje oz. prepovedujeta posege na teh območjih. Odvod padavinskih, drenažnih in zalednih voda mora biti načrtovan in izveden tako, da ne bo nenadzorovanega odvajanja vode po erozivnih zemljiščih in tako, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišč.
4. Odvajanje in čiščenje odpadnih vod mora biti načrtovano v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in spremembe). Komunalne odpadne vode je treba odvajati v javni kanalizacijski sistem (fekalni kanal).

5. Odvajanje padavinskih odpadnih vod v javno meteorno kanalizacijo je treba urediti v skladu z določili 92. člena Zakona o vodah, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih vod z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom. Zadrževalnik mora biti dimenzioniran tako, da bo ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno povratno dobo, maksimalni odtok iz območja gradnje po izgradnji ni večji kot pred gradnjo. Sestavni del projektne dokumentacije za gradnjo objektov mora biti dimenzioniranje in detajl zadrževalnika/ov(ovrednotenje količin).
6. Odtok iz utrjenih povoznih in parkirnih površin je treba ustrezno urediti, tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje. Priporočamo ureditev odтока s povoznih in parkirnih površin preko ustreznega lovilca olj, katerega velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je skladno z SIST EN 858-2.
7. Komunalno opremljanje območja se mora izvesti sočasno z izgradnjo stavb oziroma predhodno, če je to potrebno za realizacijo sprememb in dopolnitev ZN.
8. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja.
9. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
10. Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja oz. mnenja, ki ga izda Direkcija RS za vode.

## II.

Pri pripravi SD ZN je treba upoštevati vse podatke, ki so dostopni na spletišču eVode na naslovu <http://www.evode.gov.si/>.

## III.

Izvedba SD ZN **verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje** z vidika upravljanja z vodami.

### **O b r a z l o ž i t e v:**

Občina Laško je javno objavila Sklep in Izhodišča ter po pooblaščenцу naslovni organ z dopisom dne, 9. 8. 2022, pozvala, da v 30. dneh poda konkretne smernice in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov drugih sprememb in dopolnitev ZN Taborje II na okolje, v občini Laško.

Javno objavljeno gradivo vsebuje Izhodišča, Sklep, sklep o določitvi ID v prostorski zbirki in pooblastilo.

ZV-1 v petem odstavku 61. člena določa, da ministrstvo poda smernice k načrtovanim prostorskim ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju.

Območje pobude se nahaja v Laškem. Območje obsega zemljišča s parc. št. 120/5, \*239/1, 119/2, vse k.o. 1025 - Reka. OPPN je pravna podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskih objektov.

Obravnavna zemljišča so delno pozidana, na njih stoji dotrajana stanovanjska hiša in kmetijski objekt. Ob severnem robu območja je občinska cesta. Območje na vzhodu, zahodu in jugu obdaja individualna stanovanjska zazidava in posamezni kmetijski objekti. Severno od območja je gozd.



Območje, ki je predmet obravnave, po podatkih Vodnega katastra ni vodovarstveno in poplavno, je pa erozijsko in plazljivo. Na območju urejanja prostora ni vodotokov.

Odvajanje odpadnih voda z območja urejanja prostora mora biti načrtovano v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva okolja. Tekstualni in grafični del SD ZN morata biti usklajena.

Pri tem dodajamo, da je DRSV izdal mnenje št. 35508-2174/2019 – 7 z dne, 30. 5. 2019 h gradnji nizkonapetostnega električnega omrežja, meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije, vodovoda in nove dovozne ceste na delu območja Taborje II Laško (KS11).

**Glede na navedeno je zahteva po upoštevanju v I. točki navedenih konkretnih smernic, utemeljena.**

Pri pripravi SD ZN je treba upoštevati vse podatke, ki so dostopni na spletišču eVode.

**Glede na navedeno je zahteva po upoštevanju v II. točki navedeni podatkov, utemeljena.**

DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot državni nosilec urejanja prostora pri celoviti presoji vplivov na okolje, zato zaradi ekonomičnosti postopka v tem dokumentu podaja tudi mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe SD ZN na okolje z vidika upravljanja z vodami.


Izvedba občinskega podrobnega prostorskega načrta druge spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Taborje II, v občini Laško, verjetno ne bo pomembno vplivala na okolje s stališča urejanja voda.

**Glede na navedeno je III. točka mnenja utemeljena.**

Pripravila:  
Mihaela Švab  
sekretarka



Nataša Kovač  
vodja Sektorja območja Savinje



Vročiti:

- URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, Ljubljana (priporočeno in po el. pošti katarinad@urbi.si)
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (po e-pošti),
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (po e-pošti),
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska 88, 3000 Celje (po e-pošti)