



Zaštitna fasadna rešetka  
Proizvod: Hidra  
Tip: AZR-4 500x500  
Aef=0,167m2

PREZRAČEVALNA ENOTA  
SYSTEMAIR TX 500A  
pod stropom  
pretok zraka 500m³/h  
tladni padec 60Pa  
230V/50Hz/1  
električna moč ventilatorjev 90W  
dodatni vodni grelec moč 670W

PREZRAČEVALNA ENOTA  
SYSTEMAIR TX 500A  
pod stropom  
pretok zraka 500m³/h  
tladni padec 60Pa  
230V/50Hz/1  
električna moč ventilatorjev 90W  
dodatni vodni grelec moč 670W

PREZRAČEVALNA ENOTA  
SYSTEMAIR TX 500A  
pod stropom  
pretok zraka 500m³/h  
tladni padec 60Pa  
230V/50Hz/1  
električna moč ventilatorjev 90W  
dodatni vodni grelec moč 670W

Izpušni/zajemni elementi z  
usmerjevalnikom zraka in zaščito  
proti mešanju vodi in mrčesom (rešetka)  
Aef=0,05m2  
d=30x30cm

- LEGENDA:
- PREZRAČEVANJE DOVOD
  - PREZRAČEVANJE ODVOD
  - PREZRAČEVANJE ZAJEM
  - PREZRAČEVANJE IZPUH

**N**  
NDM BRD, projektiranje in svetovanje d.o.o.  
Ferrarska 10, 6000 Koper  
tel: 05 / 631 40 66  
fax: 05 / 631 40 67  
email: info@ndmbrd.si  
http://www.ndmbrd.si  
id. št. 025-2311

objekt Podružnična šola Jurklošter  
OS Rimske Toplice  
investitor Občina Lasko  
Mestna ulica 2, 3270 Lasko  
del načrta Prezračevanje  
PREREZ D-D'  
vrsta načrta STROJNE INSTALACIJE  
vrsta dokumentacije PZI  
odgovorni projektant Peter Blazek, univ.dipl.inž.str.  
id. št. S-0960  
sodelavci Simon Furlanič, graditeh  
odgovorni vodja projekta Alenka Djaip Bartolj, univ.dipl.inž.grad.

spremembe	str.načrta	7/15
	str.projekta	40/2014
	metri	150
datum April 2015		list 4