


- ozemljitveni vod Fe/Zn 25 x 4 mm v temelju objekta
- ozemljitveni vod Fe/Zn 25 x 4 mm v globini 0,80 m in cca. 2,00 od objekta
- sponka za medsebojno povezavo strelovodnih vodnikov KON04
- križna sponka za medsebojno povezavo ozemljitvenih vodnikov Fe/Zn
- Merilni spoj med ozemljilom in odvodnim vodnikom, izvedeno na fasadi objekta

RISBA :		TLORIS; TEMELJI IN KANALIZACIJA	
VSEBINA :		STRELOVODNA NAPRAVA; OZEMLJITVENI VODI	
ZAPOSREDNA ŠTEVILKA	OPIS SPREMEMBE	DATUM	PODPIS
 PROJEKTIRANJE SVETOVANJE NADZOR <small>Narof 36, 1411 Izlake tel/fax: 03/5679-301 E-naslov: info@arkus.si</small>		INVESTITOR: STRELSKO DRUŠTVO DUŠAN POŽENEL Huda jama 1a Laško	
		OBJEKT: DOZIDAVA REKREACIJSKEGA OBJEKTA, ZAŠČITNA OGRAJA	
		VRSTA NAČRTA: NAČRT ELEKTRO INŠTALACIJ IN ELEKTRO OPREME	
		VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: PZI	ŠT. RISBE: SN - 1
		ŠT. NAČRTA: 15/2013-E	ŠT. PROJEKTA: A-23/15
DATUM: 10/2015		MERILO: 1 : 50	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: A. KUS u.d.i.a.
		SODELAVEC: M. IZLAKAR	ODGOVORNI PROJEKTANT: C. BOKAL i.e.
			IDENT. ŠT.: A-0201
			E-0269