

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

SAMODEJNI ODKLOP NAPELJAVE V SISTEMU OZEMLJEVANJA TN Z UPORABO RCD STIKALA

OBSTOJEČI RAZDELILEC MANSARDA : R-M
Pk cel = 12418W
Ik cel = 19A / fazo

RAZDELILEC ZELIŠČNA GALERIJA: EO-2
Pk cel = 2520W
Ik cel = 3,8A / fazo

RAZDELILEC ČAJNICA : EO-1
Pk cel = 12582W
Ik cel = 11,5A / fazo

NY-Y-J 5x16 mm²

NY-Y-J 5x10 mm²

NY-Y-J 5x10 mm²

KPMO: Faktor prekrivanja fp = 0,7
Pk cel = 19264W
Ik cel = 29A / fazo
In var = 1x3x35A

SPEKTER PROJEKT, d.o.o. Trg revolucije 7 1420 Trbovlje		Investitor :	Objekt :	Številka projekta :	Datum :	Faza :
		OBČINA LAŠKO	Ureditev prostorov za predstavitev kulturne in	409/2013	IX. 2013	PZI
		Mestna ulica 2	naravne dediščine v pritličju objekta "Pristava"	Številka načrta :	Datum :	Merilo :
		3270 LAŠKO	na območju kartuzije Jurklošter	408/2013-4	IX. 2013	HEMA
Odgovorni vodja projekta :	P. MEDVEŠEK, u.d.i.a.	Načrt :	Risba :	Številka risbe :	E - 1	Sprememba risbe :
Odgovorni projektant :	D. JORDAN, u.d.i.e.			List :	1	
Obdelal :	E. ZDOVC, inž.el.					
Datum :	SEPTEMBER 2013					
		ELEKTROINSTALACIJA	BLOK SHEMA NAPAJANJA			